

## **KAMPAGNETILSYN 2015**

### **Inspektion og tæthedsprøvning af store olietanke**

#### **Formål**

Kerteminde Kommune ønsker med denne kampagne at skabe et overblik over inspektioner og tæthedsprøvninger af olietanke over 6.000 liter.

#### **Kampagnemål**

På baggrund af kampagnen vurderes om der er behov for yderligere kommunal indsats indenfor regler og registreringer i tilknytning til etablerede olietanksanlæg.

#### **Reglerne**

Regelsættet for inspektion og tæthedsprøvning af anlæg over 6.000 liter fremgår af § 43 i Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen).

#### **Afgrænsning**

Kampagnen er begrænset til olietanke og omfatter således ikke rørsystemer i tilknytning til olietankene.

#### **Udførelse**

Der er gennemført kampagnetilsyn med 15 store olietanke på 10 forskellige lokaliteter. På de 8 lokaliteter er kampagnetilsynet udført i forbindelse med ordinære fysiske miljøtilsyn. Alle kampagnetilsynene er understøttet af kommunens registreringer i tilsynssager, olietanksarkiv, BBR og weblager (elektronisk tegningsarkiv).

#### **Konklusion**

Ud af 15 undersøgte olietanke var der 8 dobbeltvæggede tanke med overvågning som ikke skal inspiceres eller tæthedsprøves.

Der er udført inspektion og tæthedsprøvning på i alt 4 olietanke og på de resterende 3 olietanke er i forbindelse med tilsyn enten bestilt inspektion eller planlagt anden tiltag.

Kampagnen viste at der ikke er et udpræget behov for at håndhæve reglerne omkring inspektion og tæthedsprøvning af store olietanke.

Selvom kampagnen kun omhandlede selve olietankene, har kampagnen vist at rørsystemer kunne være et emne for et fremtidigt kampagnetilsyn.